

### 高青县应急管理局 12 月份执法检查结果（2022 年）

序号	抽查事项	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
1	对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情况的检查	2022.11.26	淄博滨能能源有限公司庆淄路加油站	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、已按规定填写应急演练记录；</li> <li>2、已进行员工安全检查教育培训，确保各类安全检查按时按规定进行；</li> <li>3、经核实，加油站阀门井深度不足 1.2 米，无需建立受限空间辨识台账；</li> <li>4、已按 GB 2894-2008 国家标准要求设置警示标识；</li> <li>5、已按规定将灭火器离地存放。</li> </ol>	已整改完成
2	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2022.11.26	淄博滨能能源有限公司广青路加油站	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、2022 年安全费用投入计划已按规定签字；</li> <li>2、2022 年 10 月安全费用提取情况已按规定登记；</li> <li>3、2022 年 11 月 8 日已按规定签写加油站日常巡回检查表；</li> <li>4、已按规范记录晨会照片。</li> </ol>	已整改完成

	查				
3	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2022.11.26	高青云鹤油品有限公司加油站	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、10月16日隐患排查台账与排查记录已按规定填写；</li> <li>2、营业厅前禁止烟火标志已更换；</li> <li>3、三次油气回收控制柜已按规设置静电跨接。</li> </ol>	已整改完成
4	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2022.11.27	山东京博新能源控股发展有限公司第三百零七加油加气站	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、办公室灭火器已按照规定离地存放；</li> <li>2、办公室液位仪控制台机柜已设警示标志；</li> <li>3、办公室液位仪控制台机柜已按照规定接地。</li> </ol>	已整改完成
5	对化工和危险化学品生产、	2022.12.19	山东飞源气体有限公司	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、双重预防机制相关制度内容已按规定及时更新；</li> <li>2、106-2#电解车间东侧洗眼器出水流量正常；</li> <li>3、《风险分级管控管理制度》中《特殊作业管理制度》的相关</li> </ol>	已整改完成

	经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查			<p>依据已按规定及时更新；</p> <p>4、已对中控室视频监控屏幕 106-1#电解东屏幕进行维修；</p> <p>5、中控室北侧围场、消防炮处的杂物遮挡已清理；</p> <p>6、液氨卸车处应急器材柜中正压式空气呼吸器气瓶已充压至规范要求压力，已按规范修订检查标准并按时检查；</p> <p>7、液氨储罐（V7004D）现场液位计显示数值已与室内 DCS 系统一致；</p> <p>8、液氨罐区处氢氟酸管线部分法兰防护罩已按规范进行封堵</p> <p>9、液氨储罐 V7004E 磁翻板液位计显示已及时修复；</p> <p>10、南侧综合配电室一层顶部穿线孔已封堵穿墙孔；</p> <p>11、维修车间处多个乙炔钢瓶瓶嘴已补齐防护帽；</p> <p>12、已对 2#后处理南侧消防栓阀芯进行定期润滑；</p> <p>13、已按规定在三氟化氮充装站设置现场操作规程；</p> <p>14、三氟化氮充装站配电柜一侧已补齐绝缘胶垫；</p> <p>15、三氟化氮钢瓶置换间门口处安全标志顺序已按规范排列；</p> <p>16、103-2#电解车间东侧管线的法兰静电跨接线已按规范设置</p> <p>17、已对车间内灭火器维护保养卡进行优化，增加对灭火器压力的检查要求；</p> <p>18、106-2#电解车间东侧平台六氟化硫管线一处放空阀已加装盲板。</p>	
6	对化工和危险化学产品生产、经营（带	2022.12.7	淄博鲁扬橡塑有限公司	<p>1、车间北侧消防箱无枪头；</p> <p>2、炼胶中心电热水器外壳、机修室电焊机未设置接地线；</p> <p>3、模具值班室门口处电缆线未做包扎；</p> <p>4、地上消防栓未设置保温；</p> <p>5、车间叉车停车未拉手刹。</p>	责令限期整改

	仓储设施)企业安全管理情况的检查				
--	------------------	--	--	--	--